

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru

Отдел надзорной деятельности г. Тулы (по Пролетарскому округу)

300001, Тульская область, г. Тула, ул. Марата, д. 29, тел.: (4872) 42-60-27, факс: (4872) 42-60-28

Предписание № 114/1/ 1-2

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному образовательному бюджетному учреждению «Шатская общеобразовательная
школа»

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Тулы (по Пролетарскому округу) по пожарному надзору № 114 от « 25 » марта 2015 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 05 мая 2015 г. по 16 ч. 45 мин. 01 июня 2015 г., проведена внеплановая проверка инспектором ОНД г. Тулы (по Пролетарскому округу) старшим лейтенантом внутренней службы Минасуевым Иваном Валериевичем помещений муниципального образовательного бюджетного учреждения «Шатская общеобразовательная школа» расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский район, с.п. Шатское, пос. Шатск, ул. Ленина д.15

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с заместителем директора по АХР Майоровой Верой Васильевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не выполнены люки на чердак в огнеупорном исполнении.	СНиП 21-01-97* п.8.4 В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.	12.11.2015 года.	
2.	Система автоматической пожарной сигнализации находится в нерабочем состоянии.	ППР п. 61 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта	18.08.2015 года.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор ОНД г. Тулы _____
(по Пролетарскому округу) _____
(государственный инспектор г. Тулы
(по Пролетарскому округу) по пожарному надзору).
старший лейтенант внутренней службы _____
И.В. Минасуев _____

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 01 » июня 2015 г.



Предписание для исполнения получил(а):

Директор МОБУ «Шатская СОШ»
Куканова Надежда Васильевна.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« 01 » июня 2015 г.